

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 25-02-003

用 户 单 位 吉 林 协 展


产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QB02


产 品 代 码 V506-QB02

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 SB01

质量部 结 论	合 格	检验员签章:  2025年02月25日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章:  2025年02月25日

填发单位公章:



填单日期: 2025.02.25

自检报告

零件编号							零件名称				图纸版本		车型	
1106010-QB02							燃油泵带油位传感器总成				A		V506-QB02	
供应商代码							供应商名称				外观	尺寸	材料	性能
LRC18							重庆万力联兴实业(集团)有限公司				☒	☒	☒	☒
检查项目		标准值	3				结果	备注						
1	外观检查													
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物, 同时不允许有损伤、裂纹、裂痕, 镀层表面应光亮、均匀、致密, 不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格				合格							
1.2	连接外观	燃油泵带油位传感器总成管路和电气连接部位应牢固、可靠, 无任何缺陷。	合格				合格							
1.3	标识	燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。	合格				合格							
2	尺寸													
2.1	法兰盘外径	$\Phi 152 \pm 1$	152.04				合格							
2.2	法兰密封外径	$\Phi 129.5 \pm 0.5$	129.44				合格							
2.3	法兰裙边高度	15 ± 0.5	15.16				合格							
2.4	法兰盘厚度	3 ± 0.2	3.00				合格							
2.5	自由高度	350 ± 10	349.22				合格							
2.6	出油管外径	$\Phi 9.49 \pm 0.06$	9.509				合格							
2.7	出油管止口外径	$\Phi 12.94 \pm 0.21$	12.96				合格							
2.8	出油管长度	21.12 ± 0.25	21.17				合格							
2.9	接插件长度	32.7 ± 0.1	32.73				合格							
2.10	接插件宽度	10 ± 0.1	10.02				合格							
2.11	远端引射外径	$\Phi 7.89 \pm 0.06$	7.894				合格							
2.12	远端引射管止口尺寸	$\Phi 10.98 \pm 0.15$	10.98				合格							
2.13	法兰盘平面度	≤ 0.8	0.550				合格							
2.14	加热管凸台外径	$\Phi 10.98 \pm 0.15$	10.98				合格							
2.15	加热管外径	$\Phi 7.89 \pm 0.06$	7.889				合格							
3	材料													
3.1	POM	F20-02/M90-44	供应商提供材质报告											
3.2	PA11	BESN P212 CTL+P40TL	供应商提供材质报告											

自检报告										中国一汽 FAW GROUP									
										第 2 页, 共 2 页									
零件编号		零件名称								图纸版本		车型							
1106010-QB02		燃油泵带油位传感器总成								A		V506-QB02							
供应商代码		供应商名称								外观		尺寸		材料		性能			
LRC18		重庆万力联兴实业（集团）有限公司								☒		☒		☒		☒			
检查项目		标准值		3						结果		备注							
4		性能																	
4.1		油位器性能		9.7±2mm		370±2Ω		368.6						合格					
				30.7±2mm		350.8±2Ω		349.6						合格					
				64.2±2mm		316±2Ω		315.0						合格					
				96.7±2mm		281.2±2Ω		280.4						合格					
				128.3±2mm		246.7±2Ω		246.1						合格					
				159.2±2mm		212.2±2Ω		211.9						合格					
				189.7±2mm		177.4±1.5Ω		177.3						合格					
				220.8±2mm		142.6±1.5Ω		142.6						合格					
				252±2mm		107.8±1.5Ω		107.7						合格					
				284±2mm		73±1.5Ω		73.1						合格					
				313.9±2mm		40±1.5Ω		40.4						合格					
4.2		输油性能		电压：13.5±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥176L/H， 电流≤14A，		231.5								合格					
						13.21								合格					
				电压：12±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥145L/H， 电流≤13A，		188.8										合格			
						11.99										合格			
				电压：8±0.1V， 压力300 ⁻¹⁰ KPa， 流量≥40L/H		134.3												合格	
4.3		法兰盘气密性能		在65KPa压力作用下，油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏				合格						合格					
4.4		管路连接气密性		法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连，施加检测气压：500±10KPa充气：2S 稳压：4S 检测：4S，允许压差：≤1.8KPa				0.369						合格					
4.5		传感器灵活性		传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下，油标全过程转动过程中不得有卡滞现象				合格						合格					
4.6		压缩回位		燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩，不能与线束和护套干涉；				合格						合格					
注：匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可，不需要在本报告中记录检测结果																			
供应商检验人员： 										供应商批准： 									
日期：2025/2/25										日期：2025/2/25									